



CELDA 1 PROTECCION GENERAL TRANSFORMADOR-1 CGM-CMP-F PROTECCION FUSIBLES.  
CELDA 2 ENTRADA M.T. CGM-CML INTERRUPTOR-SECCIONADOR.  
CELDA 3 SALIDA M.T. CGM-CML INTERRUPTOR-SECCIONADOR.  
CELDA 4 PROTECCION DE TRANSFORMADOR "MARCOS" CGM-CMP-F PROTECCION FUSIBLES.  
CELDA 5 PROTECCION GENERAL TRANSFORMADOR-2 CGM-CMP-F PROTECCION FUSIBLES.

FECHA Octubre 2009	PROYECTO	CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO CASETA PREFABRICADA HORMIGON PFU-5 DE 400+400 KVA.
	SITUACION	UNIDAD EJECUCION UE-1.3-TERMINO MUNICIPAL DE ASPE.
ESCALA	PETICIONARIO	PROMOCION URBANISTICA ASPE, S.L.

ESQUEMA UNIFILAR INSTALACION

CENTRO TRANSFORMACION

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL.

PLANO

Fdo. Antonio Pastor Antón. Colegiado 1.746

4



Murillo & Pastor Ingenieros, c.b.  
ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS