FORJADO 2B – ARMADURA SUPERIOR LONGITUDINAL



ARMADURA SUPERIOR DE ABACOS: LA REPRESENTADA. ARMADURA INFERIOR SEGUN DETALLE

FORJADO 2B – ARMADURA SUPERIOR TRANSVERSAL



ARMADURA SUPERIOR DE ABACOS: LA REPRESENTADA. ARMADURA INFERIOR SEGUN DETALLE

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE–08

TIPO DE FORJADO:		RETICULAR	CANTO: 35+5 cm		e/e: 82 cm
MATERIALES			COEFICIENTES DE SEGURIDAD		
HORMIGON	CIMENTACION:	HA–25/P/40/IIa			
	PILARES:	HA–25/B/20/I	HORMIGON	γ_c:	1.50
	VIGAS Y FORJADOS:	HA–25/B/12/I			
ACERO	TODA LA OBRA:	B–500 S	ACERO	γ_s:	1.15
ACERO ESTRUCTURAL:		S275	ACERO	γ_s:	1.15
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION:		NORMAL	ACCIONES	γ_f:	S/EHE–08

DETALLE DE FORJADO Y ESTRIBOS EN NERVIOS



Cotas en cm

NOTA:

LONGITUD DE LAS PATILLAS DE LAS ARMADURAS

Ø	8	10	12	16	20
Lp	15	15	15	20	25

LA LONGITUD DE LAS ARMADURAS INDICADAS EN EL PLANO INCLUYE LA PATILLA

RECUBRIMIENTOS NOMINALES S/EHE–08 ART. 37.2.4

TIPO DE AMBIENTE	RECUBRIMIENTO MINIMO (mm)	MARGEN DE RECUBRIMIENTO (mm)	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
I	15	10	25
IIa	20	10	30
IIb	25	10	35

TIPO DE CEMENTO: CEM II

ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:
EDIFICIO PARA LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE

SITUACION
PARCELA DE EQUIPAMIENTO DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U. AVDA. NIA-COCA Y C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

FECHA: ABRIL 2010

PLANO DE
FORJADO 2 B
Armadura Superior

ESCALA	Nº PLANO
1/100	E25