




ZUNCHOS Y ARMADURA DE CORTE EN NERVIOS  
(ESTRIBOS EN NERVIOS REGRUESADOS JUNTO A ABACOS SEGUN DETALLE)

NOTA  
Los zunchos introducidos deben llegar a cortarse con los nervios adyacentes 1 y 3 en cada dirección

NOTA:  
LONGITUD DE LAS PATILLAS DE LAS ARMADURAS

Ø	8	10	12	16	20
Lp	15	15	15	20	25

LA LONGITUD DE LAS ARMADURAS INDICADAS EN EL PLANO INCLUYE LA PATILLA




ZUNCHOS


RECUBRIMIENTOS NOMINALES S/EHE-08 ART. 37.2.4			
TIPO DE AMBIENTE	RECUBRIMIENTO MINIMO (mm)	MARGEN DE RECUBRIMIENTO (mm)	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
I	15	10	25
Ila	20	10	30
Ilb	25	10	35
TIPO DE CEMENTO: CEM II			

APOYOS DE LOSA ALVEOLAR  
ESCALA 1:20

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B




CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

TIPO DE FORJADO:		RETICULAR	CANTO: 35+5 cm	e/e: 82 cm
MATERIALES			COEFICIENTES DE SEGURIDAD	
HORMIGON	CIMENTACION:	HA-25/P/40/Ila	HORMIGON	γ <sub>c</sub> : 1.50
	PILARES:	HA-25/B/20/I		
	VIGAS Y FORJADOS:	HA-25/B/12/I		
ACERO	TODA LA OBRA:	B-500 S	ACERO	γ <sub>s</sub> : 1.15
ACERO ESTRUCTURAL:		S275	ACERO	γ <sub>s</sub> : 1.15
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION:		NORMAL	ACCIONES	γ <sub>f</sub> : S/EHE-08



DETALLE DE FORJADO Y ESTRIBOS EN NERVIOS



DETALLE DE FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES



DETALLE DE HUECO INTERFIRIENDO NERVIOS



TODOS LOS HUECOS GRAFIADOS CON ESTE SIMBOLO SERAN DE 20X20 cm. (SALVO QUE ESTEN ACOTADOS EN PLANO)

ARQ

ANTARO ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE: EDIFICIO PARA LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE

SITUACION: PARCELA DE EQUIPAMIENTO DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U. AVDA. NIA-COCA Y C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

FECHA: ABRIL 2010

PLANO DE FORJADO 2 A Abacos y Zunchos

ESCALA: 1/100

Nº PLANO: E17