





DETALLE ACCESO A ARMARIOS DE REGULACIÓN EMPOTRADOS




DETALLE TALLO
NORMALIZ. PE-CU






Detalle de envainado




DETALLE PASAMUROS
FACHADA



DETALLE TUBERIA ENTERRADA



DETALLE DE ARMARIO DE REGULACIÓN
MPA A BP PARA CONTADOR



LEYENDA INSTALACIÓN DE GAS

AR	ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA (A10).
	CALDERA DE GAS.
	COCINA CON HORNO.
EXT	EXTRACTOR COCINA.
	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL.
	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL (Cu) ENVAINADA.
	CANALIZACIÓN ENTERRADA DE P.E.
	CAMBIO DE TUBERIA P.E.-Cu.
	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE SEGURIDAD.
	LLAVE DE ACOMETIDA.
	LLAVE DE PASO.
	VALVULA DE SEGURIDAD NORMALMENTE CERRADA.
	DETECTOR DE FUGAS COLOCAD A 0,5m BAJO EL TECHO.
CDF	CENTRAL DE DETECCIÓN DE FUGAS.
	TUBO FLEXIBLE PARA BAJA PRESIÓN.

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL



JOSE FERNANDO AMAT GUARINOS
COLEGIADO Nº 2067

ARQ
ANTARQ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P.



ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:
EDIFICIO PARA LA NUEVA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ASPE

SITUACION
PARCELA DE EQUIPAMIENTO
DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U.
AVDA. NIA-COCA Y
C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

FECHA: SEPTIEMBRE 2009

PLANO DE
DETALLES
Instalación de Gas

ESCALA
1/---

Nº PLANO
G-5